

铁岭2020.9月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-09-04	悬浮物	9	mg/L	10	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-09-04	总氮（以N计）	11.6	mg/L	15		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-09-04	pH值	7.11	无量纲	9	6	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-09-04	动植物油	<0.06	mg/L	1	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-09-04	总磷（以P计）	0.08	mg/L	0.5	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-09-04	色度	0	倍	30	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-09-04	总铬	<0.03	mg/L	0.1	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-09-04	氨氮（NH3-N）	0.613	mg/L	5	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-09-04	阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-09-04	总砷	0.0004	mg/L	0.1	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-09-04	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-09-04	总铅	<0.001	mg/L	0.1	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-09-04	总汞	0.00006	mg/L	0.001	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-09-04	粪大肠菌群数	640	个/L	1000	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-09-04	总镉	<0.0001	mg/L	0.01	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-09-04	五日生化需氧量	0.9	mg/L	10	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-09-04	六价铬	<0.004	mg/L	0.05	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-09-04	化学需氧量	17	mg/L	50	0	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2020-09-04	石油类	<0.06	mg/L	1	0	否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-09-02	五日生化需氧量	1.0	mg/L	10		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-09-02	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-09-02	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-09-02	化学需氧量	14	mg/L	50		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-09-02	粪大肠菌群数	200	个/L	1000		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-09-02	总砷	0.0005	mg/L	0.1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-09-02	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-09-02	悬浮物	8	mg/L	10		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-09-02	pH值	7.30	无量纲	9	6	否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-09-02	总氮（以N计）	3.62	mg/L	15		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-09-02	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-09-02	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-09-02	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-09-02	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-09-02	总磷（以P计）	0.20	mg/L	0.5		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-09-02	氨氮（NH3-N）	0.033	mg/L	5		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-09-02	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-09-02	总汞	0.00006	mg/L	0.001		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2020-09-02	色度	0	倍	30		否	

铁岭2020.9月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-09-04	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-09-04	pH值	7.25	无量纲	9		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-09-04	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-09-04	总汞	0.00006	mg/L	0.001		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-09-04	氨氮 (NH ₃ -N)	0.080	mg/L	5;8		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-09-04	总磷 (以P计)	0.31	mg/L	0.5		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-09-04	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-09-04	色度	0	倍	30		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-09-04	总氮 (以N计)	5.53	mg/L	15		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-09-04	粪大肠菌群数	210	个/L	1000		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-09-04	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-09-04	总砷	0.0005	mg/L	0.1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-09-04	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-09-04	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-09-04	化学需氧量	19	mg/L	50		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-09-04	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-09-04	五日生化需氧量	1.4	mg/L	10		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-09-04	悬浮物	8	mg/L	10		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2020-09-04	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-09-01	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-09-01	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-09-01	色度	0	倍	30		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-09-01	pH值	7.10	无量纲	9		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-09-01	总汞	0.00006	mg/L	0.001		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-09-01	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-09-01	总磷 (以P计)	0.13	mg/L	0.5		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-09-01	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-09-01	化学需氧量	17	mg/L	50		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-09-01	五日生化需氧量	1.8	mg/L	10		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-09-01	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-09-01	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-09-01	总砷	0.0004	mg/L	0.1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-09-01	总氮 (以N计)	9.65	mg/L	15		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-09-01	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-09-01	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-09-01	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-09-01	氨氮 (NH ₃ -N)	3.43	mg/L	5;8		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2020-09-01	悬浮物	9	mg/L	10		否	

铁岭2020.9月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-09-07	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-09-07	氨氮 (NH ₃ -N)	0.091	mg/L	5;8		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-09-07	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-09-07	五日生化需氧量	1.7	mg/L	10		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-09-07	总氮 (以N计)	12.7	mg/L	15		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-09-07	粪大肠菌群数	790	个/L	1000		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-09-07	色度	0	倍	30		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-09-07	化学需氧量	9	mg/L	50		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-09-07	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-09-07	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-09-07	pH值	7.35	无量纲	9		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-09-07	悬浮物	7	mg/L	10		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-09-07	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-09-07	总砷	0.0004	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-09-07	总磷 (以P计)	0.19	mg/L	0.5		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-09-07	总汞	0.00005	mg/L	0.001		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-09-07	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-09-07	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2020-09-07	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-09-09	阴离子表面活性剂	<0.05	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-09-09	化学需氧量	6	mg/L	50		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-09-09	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-09-09	pH值	7.13	无量纲	9		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-09-09	石油类	0.16	mg/L	1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-09-09	粪大肠菌群数	80	个/L	1000		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-09-09	总磷 (以P计)	0.08	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-09-09	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-09-09	悬浮物	9	mg/L	10		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-09-09	氨氮 (NH ₃ -N)	0.042	mg/L	5;8		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-09-09	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-09-09	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-09-09	总氮 (以N计)	7.43	mg/L	15		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-09-09	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-09-09	色度	0	倍	30		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-09-09	总砷	0.0005	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-09-09	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-09-09	总汞	0.00007	mg/L	0.001		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2020-09-09	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	

铁岭2020.9月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-09-09	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-09-09	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-09-09	氨氮 (NH ₃ -N)	0.083	mg/L	5;8		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-09-09	总汞	0.00005	mg/L	0.001		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-09-09	总砷	0.0004	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-09-09	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-09-09	化学需氧量	7	mg/L	50		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-09-09	总磷 (以P计)	0.20	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-09-09	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-09-09	pH值	7.09	无量纲	9	6	否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-09-09	五日生化需氧量	0.6	mg/L	10		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-09-09	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-09-09	总氮 (以N计)	9.51	mg/L	15		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-09-09	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-09-09	悬浮物	6	mg/L	10		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-09-09	色度	0	倍	30		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-09-09	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-09-09	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2020-09-09	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-09-07	总磷 (以P计)	0.14	mg/L	0.5		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-09-07	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-09-07	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-09-07	总汞	0.00005	mg/L	0.001		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-09-07	总砷	0.0003	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-09-07	色度	0	倍	30		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-09-07	悬浮物	5	mg/L	10		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-09-07	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-09-07	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-09-07	五日生化需氧量	0.9	mg/L	10		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-09-07	化学需氧量	11	mg/L	50		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-09-07	阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-09-07	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-09-07	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-09-07	粪大肠菌群数	240	个/L	1000		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-09-07	pH值	7.17	无量纲	9		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-09-07	总氮 (以N计)	8.96	mg/L	15		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-09-07	氨氮 (NH ₃ -N)	0.120	mg/L	5;8		否	
调兵山市	调兵山市城南污水处理厂	2020-09-07	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	

铁岭2020.9月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2020-09-08	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2020-09-08	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2020-09-08	色度	0	倍	30		否	
调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2020-09-08	氨氮(NH3-N)	0.068	mg/L	5;8		否	
调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2020-09-08	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2020-09-08	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2020-09-08	悬浮物	6	mg/L	10		否	
调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2020-09-08	化学需氧量	12	mg/L	50		否	
调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2020-09-08	总磷(以P计)	0.16	mg/L	0.5		否	
调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2020-09-08	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2020-09-08	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		否	
调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2020-09-08	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2020-09-08	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2020-09-08	总砷	0.0004	mg/L	0.1		否	
调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2020-09-08	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2020-09-08	pH值	7.23	无量纲	9	6	否	
调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2020-09-08	总氮(以N计)	14.2	mg/L	15		否	
调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2020-09-08	总汞	0.00017	mg/L	0.001		否	
调兵山市	中信环境水务(调兵山)有限公司	2020-09-08	阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	mg/L	0.5		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-09-07	色度	0	倍	30		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-09-07	悬浮物	4	mg/L	10		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-09-07	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-09-07	总汞	0.00021	mg/L	0.001		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-09-07	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-09-07	pH值	7.01	无量纲	9		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-09-07	总氮(以N计)	12.4	mg/L	15		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-09-07	粪大肠菌群数	20	个/L	1000		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-09-07	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-09-07	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-09-07	阴离子表面活性剂	0.06	mg/L	0.5		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-09-07	氨氮(NH3-N)	0.237	mg/L	5;8		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-09-07	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-09-07	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-09-07	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-09-07	总磷(以P计)	0.22	mg/L	0.5		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-09-07	五日生化需氧量	1.5	mg/L	10		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-09-07	总砷	0.0003	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2020-09-07	化学需氧量	16	mg/L	50		否	

铁岭2020.9月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-09-08	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-09-08	总砷	0.0008	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-09-08	总氮（以N计）	9.23	mg/L	15		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-09-08	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-09-08	色度	0	倍	30		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-09-08	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-09-08	石油类	0.16	mg/L	1		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-09-08	悬浮物	7	mg/L	10		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-09-08	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-09-08	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-09-08	总磷（以P计）	0.13	mg/L	0.5		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-09-08	化学需氧量	12	mg/L	50		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-09-08	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-09-08	总汞	0.00005	mg/L	0.001		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-09-08	pH值	6.93	无量纲	9	6	否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-09-08	五日生化需氧量	<0.5	mg/L	10		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-09-08	阴离子表面活性剂（LAS）	0.07	mg/L	0.5		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-09-08	氨氮（NH3-N）	0.307	mg/L	5;8		否	
开原市	开原市造纸产业园污水处理厂	2020-09-08	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-09-07	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	mg/L	0.5		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-09-07	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-09-07	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-09-07	石油类	0.19	mg/L	1		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-09-07	化学需氧量	9	mg/L	50		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-09-07	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-09-07	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-09-07	pH值	7.21	无量纲	9	6	否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-09-07	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-09-07	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-09-07	五日生化需氧量	0.6	mg/L	10		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-09-07	粪大肠菌群数	260	个/L	1000		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-09-07	色度	0	倍	30		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-09-07	总氮（以N计）	8.96	mg/L	15		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-09-07	悬浮物	5	mg/L	10		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-09-07	总磷（以P计）	0.09	mg/L	0.5		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-09-07	总汞	0.00006	mg/L	0.001		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-09-07	总砷	0.0004	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰工业园区污水处理厂	2020-09-07	氨氮（NH3-N）	0.036	mg/L	5;8		否	