

铁岭市污水处理厂监督性监测报告

2020年12月

辽宁省铁岭生态环境监测中心

2020年12月31日

一、基本情况说明

根据2020年监测计划，铁岭市12月重点污水处理厂监督性监测应监测12家，实际监测12家。

二、监督性监测结果说明

按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A评价，铁岭市12月份11家重点污水处理厂出口水质达标，1家超标，为铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂，总氮超标0.21倍。

