

铁岭2022.6月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-06-06	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-06-06	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-06-06	五日生化需氧量	1.3	mg/L	10		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-06-06	氨氮 (NH ₃ -N)	0.285	mg/L	5;8		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-06-06	总氮 (以N计)	5.97	mg/L	15		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-06-06	色度	0	倍	30		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-06-06	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-06-06	pH值	7.0	无量纲	9	6	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-06-06	总磷 (以P计)	0.16	mg/L	0.5		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-06-06	悬浮物	5	mg/L	10		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-06-06	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-06-06	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-06-06	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-06-06	化学需氧量	24	mg/L	50		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-06-06	阴离子表面活性剂	0.08	mg/L	0.5		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-06-06	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-06-06	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-06-06	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-06-06	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-06-01	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-06-01	总砷	0.0008	mg/L	0.1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-06-01	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-06-01	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-06-01	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-06-01	总磷 (以P计)	0.12	mg/L	0.5		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-06-01	五日生化需氧量	1.0	mg/L	10		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-06-01	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-06-01	氨氮 (NH ₃ -N)	0.035	mg/L	5;8		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-06-01	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-06-01	pH值	7.2	无量纲	9	6	否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-06-01	悬浮物	8	mg/L	10		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-06-01	化学需氧量	16	mg/L	50		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-06-01	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-06-01	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-06-01	色度	0	倍	30		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-06-01	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-06-01	阴离子表面活性剂	0.1	mg/L	0.5		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-06-01	总氮 (以N计)	4.58	mg/L	15		否	

铁岭2022.6月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-06-07	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-06-07	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-06-07	氨氮 (NH3-N)	0.295	mg/L	5;8		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-06-07	五日生化需氧量	1.4	mg/L	10		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-06-07	pH值	7.0	无量纲	9	6	否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-06-07	化学需氧量	28	mg/L	50		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-06-07	总磷 (以P计)	0.24	mg/L	0.5		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-06-07	色度	4	倍	30		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-06-07	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-06-07	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-06-07	粪大肠菌群数	330	个/L	1000		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-06-07	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-06-07	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-06-07	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-06-07	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-06-07	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-06-07	悬浮物	7	mg/L	10		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-06-07	阴离子表面活性剂	0.08	mg/L	0.5		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-06-07	总氮 (以N计)	8.57	mg/L	15		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-06-02	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-06-02	总氮 (以N计)	6.28	mg/L	15		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-06-02	pH值	7.2	无量纲	9	6	否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-06-02	氨氮 (NH3-N)	0.450	mg/L	5;8		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-06-02	总磷 (以P计)	0.17	mg/L	0.5		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-06-02	阴离子表面活性剂	0.08	mg/L	0.5		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-06-02	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-06-02	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-06-02	色度	0	倍	30		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-06-02	五日生化需氧量	1.1	mg/L	10		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-06-02	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-06-02	悬浮物	8	mg/L	10		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-06-02	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-06-02	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-06-02	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-06-02	化学需氧量	19	mg/L	50		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-06-02	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-06-02	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-06-02	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	

铁岭2022.6月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-06-01	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-06-01	阴离子表面活性剂	0.09	mg/L	0.5		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-06-01	氨氮 (NH3-N)	0.647	mg/L	5;8		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-06-01	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-06-01	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-06-01	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-06-01	化学需氧量	18	mg/L	50		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-06-01	总磷 (以P计)	0.08	mg/L	0.5		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-06-01	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-06-01	五日生化需氧量	1.3	mg/L	10		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-06-01	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-06-01	悬浮物	7	mg/L	10		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-06-01	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-06-01	总氮 (以N计)	3.61	mg/L	15		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-06-01	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-06-01	色度	4	倍	30		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-06-01	pH值	7.0	无量纲	9	6	否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-06-01	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-06-01	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-06-07	阴离子表面活性剂	0.11	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-06-07	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-06-07	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-06-07	总磷 (以P计)	0.17	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-06-07	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-06-07	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-06-07	悬浮物	8	mg/L	10		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-06-07	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-06-07	总氮 (以N计)	5.94	mg/L	15		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-06-07	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-06-07	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-06-07	化学需氧量	22	mg/L	50		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-06-07	氨氮 (NH3-N)	0.037	mg/L	5;8		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-06-07	pH值	7.2	无量纲	9	6	否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-06-07	色度	6	倍	30		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-06-07	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-06-07	五日生化需氧量	0.7	mg/L	10		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-06-07	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-06-07	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	

铁岭2022.6月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-06-07	悬浮物	6	mg/L	10		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-06-07	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.10	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-06-07	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-06-07	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-06-07	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-06-07	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-06-07	总氮 (以N计)	9.56	mg/L	15		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-06-07	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-06-07	粪大肠菌群数	490	个/L	1000		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-06-07	化学需氧量	19	mg/L	50		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-06-07	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-06-07	氨氮 (NH3-N)	0.285	mg/L	5;8		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-06-07	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-06-07	总磷 (以P计)	0.27	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-06-07	色度	0	倍	30		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-06-07	pH值	7.1	无量纲	9	6	否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-06-07	五日生化需氧量	0.7	mg/L	10		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-06-07	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-06-07	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-06-02	总磷 (以P计)	0.12	mg/L	0.5		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-06-02	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.10	mg/L	0.5		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-06-02	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-06-02	五日生化需氧量	0.5	mg/L	10		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-06-02	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-06-02	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-06-02	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-06-02	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-06-02	色度	0	倍	30		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-06-02	pH值	7.1	无量纲	9	6	否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-06-02	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-06-02	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-06-02	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-06-02	氨氮 (NH3-N)	0.037	mg/L	5;8		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-06-02	化学需氧量	15	mg/L	50		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-06-02	悬浮物	6	mg/L	10		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-06-02	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-06-02	总氮 (以N计)	11.3	mg/L	15		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-06-02	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	

铁岭2022.6月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
开原市	开原市污水处理厂	2022-06-06	pH值	7.1	无量纲	9	6	否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-06-06	总磷(以P计)	0.31	mg/L	0.5		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-06-06	阴离子表面活性剂	0.23	mg/L	0.5		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-06-06	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-06-06	色度	4	倍	30		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-06-06	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-06-06	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-06-06	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-06-06	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-06-06	悬浮物	8	mg/L	10		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-06-06	总氮(以N计)	5.46	mg/L	15		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-06-06	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-06-06	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-06-06	五日生化需氧量	1.3	mg/L	10		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-06-06	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-06-06	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-06-06	总砷	0.0005	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-06-06	氨氮(NH ₃ -N)	0.053	mg/L	5;8		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-06-06	化学需氧量	29	mg/L	50		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-06-02	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-06-02	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-06-02	化学需氧量	22	mg/L	60		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-06-02	五日生化需氧量	1.3	mg/L	20		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-06-02	悬浮物	9	mg/L	20		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-06-02	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-06-02	粪大肠菌群数	<20	个/L	10000		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-06-02	总磷(以P计)	0.09	mg/L	1		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-06-02	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-06-02	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-06-02	氨氮(NH ₃ -N)	0.186	mg/L	8;15		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-06-02	阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	mg/L	1		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-06-02	石油类	<0.06	mg/L	3		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-06-02	动植物油	<0.06	mg/L	3		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-06-02	总氮(以N计)	5.08	mg/L	20		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-06-02	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-06-02	pH值	7.0	无量纲	9	6	否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-06-02	色度	0	倍	30		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-06-02	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	

铁岭2022.6月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-06-06	氨氮 (NH ₃ -N)	0.825	mg/L	5;8		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-06-06	化学需氧量	28	mg/L	50		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-06-06	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-06-06	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-06-06	pH值	7.0	无量纲	9	6	否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-06-06	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-06-06	五日生化需氧量	1.4	mg/L	10		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-06-06	总氮 (以N计)	6.90	mg/L	15		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-06-06	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-06-06	悬浮物	6	mg/L	10		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-06-06	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.48	mg/L	0.5		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-06-06	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-06-06	总磷 (以P计)	0.11	mg/L	0.5		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-06-06	色度	8	倍	30		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-06-06	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-06-06	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-06-06	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-06-06	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-06-06	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-06-01	色度	6	倍	30		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-06-01	氨氮 (NH ₃ -N)	0.098	mg/L	5;8		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-06-01	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-06-01	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-06-01	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-06-01	悬浮物	5	mg/L	10		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-06-01	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-06-01	pH值	7.1	无量纲	9	6	否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-06-01	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-06-01	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-06-01	总氮 (以N计)	5.20	mg/L	15		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-06-01	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-06-01	总磷 (以P计)	0.15	mg/L	0.5		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-06-01	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-06-01	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.11	mg/L	0.5		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-06-01	总铬	<0.03	mg/L	0.1		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-06-01	化学需氧量	17	mg/L	50		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-06-01	五日生化需氧量	0.8	mg/L	10		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-06-01	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	