

铁岭2022.11月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-11-03	总磷(以P计)	0.17	mg/L	0.5		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-11-03	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-11-03	pH值	6.7	无量纲	9	6	否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-11-03	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-11-03	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-11-03	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-11-03	阴离子表面活性剂	0.08	mg/L	0.5		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-11-03	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-11-03	总氮(以N计)	9.78	mg/L	15		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-11-03	氨氮(NH ₃ -N)	0.060	mg/L	5;8		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-11-03	总铬	<0.004	mg/L	0.1		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-11-03	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-11-03	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-11-03	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-11-03	五日生化需氧量	1.8	mg/L	10		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-11-03	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-11-03	色度	4	倍	30		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-11-03	悬浮物	7	mg/L	10		否	
银州区	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	2022-11-03	化学需氧量	25	mg/L	50		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-11-02	总铬	<0.004	mg/L	0.1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-11-02	总氮(以N计)	7.27	mg/L	15		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-11-02	总磷(以P计)	0.13	mg/L	0.5		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-11-02	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-11-02	氨氮(NH ₃ -N)	0.051	mg/L	5;8		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-11-02	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-11-02	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-11-02	阴离子表面活性剂	0.08	mg/L	0.5		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-11-02	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-11-02	总汞	0.00006	mg/L	0.001		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-11-02	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-11-02	化学需氧量	18	mg/L	50		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-11-02	悬浮物	6	mg/L	10		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-11-02	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-11-02	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-11-02	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-11-02	色度	<2	倍	30		否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-11-02	pH值	7.0	无量纲	9	6	否	
清河区	铁岭市清河区污水处理厂	2022-11-02	五日生化需氧量	1.2	mg/L	10		否	

铁岭2022.11月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-11-07	五日生化需氧量	1.5	mg/L	10		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-11-07	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-11-07	色度	20	倍	30		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-11-07	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-11-07	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-11-07	化学需氧量	21	mg/L	50		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-11-07	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-11-07	悬浮物	6	mg/L	10		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-11-07	pH值	8.7	无量纲	9	6	否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-11-07	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-11-07	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-11-07	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-11-07	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-11-07	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-11-07	总氮(以N计)	10.4	mg/L	15		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-11-07	总铬	<0.004	mg/L	0.1		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-11-07	总磷(以P计)	0.27	mg/L	0.5		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-11-07	阴离子表面活性剂	0.06	mg/L	0.5		否	
铁岭县	辽宁岭南污水处理有限公司	2022-11-07	氨氮(NH3-N)	0.104	mg/L	5;8		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-11-03	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-11-03	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-11-03	总氮(以N计)	10.2	mg/L	15		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-11-03	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-11-03	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-11-03	pH值	6.6	无量纲	9	6	否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-11-03	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-11-03	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-11-03	阴离子表面活性剂	0.05	mg/L	0.5		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-11-03	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-11-03	总铬	<0.004	mg/L	0.1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-11-03	总磷(以P计)	0.11	mg/L	0.5		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-11-03	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-11-03	色度	4	倍	30		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-11-03	氨氮(NH3-N)	0.060	mg/L	5;8		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-11-03	悬浮物	5	mg/L	10		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-11-03	化学需氧量	9	mg/L	50		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-11-03	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
铁岭县	铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂	2022-11-03	五日生化需氧量	0.5	mg/L	10		否	

铁岭2022.11月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-11-03	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-11-03	阴离子表面活性剂	0.07	mg/L	0.5		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-11-03	总磷（以P计）	0.14	mg/L	0.5		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-11-03	悬浮物	7	mg/L	10		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-11-03	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-11-03	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-11-03	总铬	<0.004	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-11-03	氨氮（NH3-N）	0.051	mg/L	5;8		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-11-03	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-11-03	色度	4	倍	30		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-11-03	pH值	6.2	无量纲	9	6	否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-11-03	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-11-03	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-11-03	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-11-03	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-11-03	化学需氧量	11	mg/L	50		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-11-03	五日生化需氧量	0.6	mg/L	10		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-11-03	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
西丰县	西丰县污水处理厂	2022-11-03	总氮（以N计）	10.6	mg/L	15		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-11-07	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-11-07	氨氮（NH3-N）	2.17	mg/L	5;8		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-11-07	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-11-07	总铬	<0.004	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-11-07	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-11-07	pH值	6.8	无量纲	9	6	否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-11-07	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-11-07	色度	4	倍	30		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-11-07	阴离子表面活性剂	0.08	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-11-07	粪大肠菌群数	24000	个/L	1000		是	23.00
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-11-07	总磷（以P计）	0.18	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-11-07	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-11-07	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-11-07	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-11-07	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-11-07	悬浮物	6	mg/L	10		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-11-07	总氮（以N计）	18.2	mg/L	15		是	0.21
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-11-07	化学需氧量	17	mg/L	50		否	
昌图县	昌图县滨湖新区污水处理厂	2022-11-07	五日生化需氧量	0.9	mg/L	10		否	

铁岭2022.11月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-11-07	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-11-07	氨氮 (NH3-N)	0.616	mg/L	5;8		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-11-07	色度	<2	倍	30		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-11-07	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-11-07	总铬	<0.004	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-11-07	pH值	6.6	无量纲	9	6	否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-11-07	五日生化需氧量	2.1	mg/L	10		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-11-07	粪大肠菌群数	9200	个/L	1000		是	8.20
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-11-07	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-11-07	化学需氧量	20	mg/L	50		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-11-07	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-11-07	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-11-07	总磷 (以P计)	0.29	mg/L	0.5		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-11-07	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-11-07	悬浮物	8	mg/L	10		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-11-07	总氮 (以N计)	13.4	mg/L	15		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-11-07	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-11-07	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
昌图县	昌图远达水务有限公司	2022-11-07	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-11-01	pH值	6.9	无量纲	9	6	否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-11-01	化学需氧量	14	mg/L	50		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-11-01	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-11-01	悬浮物	9	mg/L	10		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-11-01	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-11-01	氨氮 (NH3-N)	0.073	mg/L	5;8		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-11-01	色度	<2	倍	30		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-11-01	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-11-01	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-11-01	总铬	<0.004	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-11-01	总磷 (以P计)	0.23	mg/L	0.5		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-11-01	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.12	mg/L	0.5		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-11-01	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-11-01	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-11-01	总氮 (以N计)	9.93	mg/L	15		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-11-01	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-11-01	五日生化需氧量	0.8	mg/L	10		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-11-01	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
调兵山市	调兵山信环水务有限公司	2022-11-01	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	

铁岭2022.11月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
开原市	开原市污水处理厂	2022-11-03	总氮（以N计）	11.9	mg/L	15		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-11-03	pH值	7.8	无量纲	9	6	否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-11-03	总铬	<0.004	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-11-03	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-11-03	色度	6	倍	30		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-11-03	氨氮（NH3-N）	0.068	mg/L	5;8		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-11-03	总磷（以P计）	0.27	mg/L	0.5		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-11-03	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-11-03	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-11-03	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-11-03	阴离子表面活性剂	0.09	mg/L	0.5		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-11-03	化学需氧量	28	mg/L	50		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-11-03	悬浮物	5	mg/L	10		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-11-03	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-11-03	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-11-03	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-11-03	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-11-03	五日生化需氧量	2.3	mg/L	10		否	
开原市	开原市污水处理厂	2022-11-03	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-11-01	氨氮（NH3-N）	0.095	mg/L	8;15		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-11-01	动植物油	<0.06	mg/L	3		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-11-01	阴离子表面活性剂（LAS）	0.13	mg/L	1		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-11-01	色度	<2	倍	30		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-11-01	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-11-01	pH值	7.1	无量纲	9	6	否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-11-01	悬浮物	7	mg/L	20		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-11-01	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-11-01	五日生化需氧量	1.6	mg/L	20		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-11-01	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-11-01	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-11-01	总汞	0.00006	mg/L	0.001		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-11-01	总氮（以N计）	8.35	mg/L	20		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-11-01	石油类	<0.06	mg/L	3		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-11-01	粪大肠菌群数	<20	个/L	10000		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-11-01	化学需氧量	20	mg/L	60		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-11-01	总铬	<0.004	mg/L	0.1		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-11-01	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
	调兵山城南污水处理厂	2022-11-01	总磷（以P计）	0.15	mg/L	1		否	

铁岭2022.11月污水处理厂监测数据

行政区	企业名称	项目监测日期	监测项目	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-11-03	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-11-03	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-11-03	五日生化需氧量	1.0	mg/L	10		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-11-03	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-11-03	总铬	<0.004	mg/L	0.1		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-11-03	色度	8	倍	30		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-11-03	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-11-03	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-11-03	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-11-03	化学需氧量	23	mg/L	50		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-11-03	总氮(以N计)	6.81	mg/L	15		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-11-03	悬浮物	9	mg/L	10		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-11-03	总磷(以P计)	0.14	mg/L	0.5		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-11-03	氨氮(NH3-N)	0.104	mg/L	5;8		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-11-03	pH值	7.8	无量纲	9	6	否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-11-03	阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	mg/L	0.5		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-11-03	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-11-03	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	
	开原市造纸产业园污水处理厂	2022-11-03	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-11-03	阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	mg/L	0.5		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-11-03	粪大肠菌群数	<20	个/L	1000		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-11-03	总磷(以P计)	0.16	mg/L	0.5		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-11-03	总砷	<0.0003	mg/L	0.1		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-11-03	总铬	<0.004	mg/L	0.1		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-11-03	悬浮物	8	mg/L	10		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-11-03	烷基汞	<0.00002	mg/L	0		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-11-03	总铅	<0.001	mg/L	0.1		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-11-03	化学需氧量	13	mg/L	50		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-11-03	五日生化需氧量	0.7	mg/L	10		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-11-03	总氮(以N计)	6.15	mg/L	15		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-11-03	氨氮(NH3-N)	0.040	mg/L	5;8		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-11-03	总汞	<0.00004	mg/L	0.001		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-11-03	总镉	<0.0001	mg/L	0.01		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-11-03	石油类	<0.06	mg/L	1		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-11-03	色度	<2	倍	30		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-11-03	六价铬	<0.004	mg/L	0.05		否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-11-03	pH值	8.3	无量纲	9	6	否	
	西丰工业园区污水处理厂	2022-11-03	动植物油	<0.06	mg/L	1		否	